

Кировская районная администрация
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района
«Город Киров и Кировский район»
Муниципальное казенное
образовательное учреждение

**«Средняя
общеобразовательная
школа №6»**

г. Киров Калужской области
ОГРН 1024000896842
Урицкого ул., д.12, г. Киров
Калужская область, 249440,
тел. 848(456) 5-42-93, 5-41-69
E-mail: mkou_69@adm.kaluga.ru
<http://40306s006.edusite.ru/>
26.09.2023г. № б/н

**Воронов
Андрей
Рудольфович**

**Зам. начальника межрайонного отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы**

**Д.М. Курсакову
От директора МКОУ «СОШ №6»
А.Р.Воронова**

Подписано цифровой
подписью: Воронов
Андрей Рудольфович
Дата: 2023.09.26 09:14:31
+03'00'

**На Ваше Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований, от 07.09.2023г. № 2309/011-40/32/ПНН.**

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» сообщает, что были приняты
меры по устранении выявленных нарушений:

1. Для восстановления работоспособности автоматической пожарной сигнализации в
помещениях спортивного зала было затребовано у обслуживающей организации
коммерческое предложение для оборудования системой СПС и СОУЭ.
2. Выполнены обозначения источников наружного противопожарного водоснабжения.
3. Обеспечен свободный подъезд пожарных автомобилей к источнику наружного
противопожарного водоснабжения в районе спортивного зала.

Фото и файлы прилагаются.

Директор



А.Р.Воронов.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«07» сентября 2023 г., 47

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского,
Куйбышевского, Бярятинского и Спас-Деменского районов управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Калужская, р-н Кировский, г Киров, ул Гоголя, Дом 2 а, тел. 4845652730, e-mail: ond-40-11@40.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от « 07 » сентября 2023 г. № 2309/011-40/32/ПНН

1. Предостережение объявлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6" ГОРОД КИРОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес юридического лица: 249444, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, КИРОВСКИЙ, КИРОВ, УРИЦКОГО УЛИЦА, 12 ИНН 4023003189

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Нарушения требований правил противопожарного режима в РФ, в здании образовательного учреждения

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

- в помещениях спортивного зала автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии,

Устранить до: 16.10.2023

2. Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко

нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица

Пункт: 48. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование

- отсутствует обозначение источников наружного противопожарного водоснабжения (2 пожарных резервуара, 2 пожарных гидранта); - отсутствует возможность подъезда пожарных автомобилей к источнику наружного противопожарного водоснабжения (пожарному резервуару в районе спортивного зала),

Устранить до: 16.10.2023

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

- обеспечить работоспособное состояние автоматической пожарной сигнализации в помещениях спортивного зала; - выполнить обозначение источников наружного противопожарного водоснабжения (2 пожарных резервуара, 2 пожарных гидранта) в соответствии с требованиями; - обеспечить свободный подъезд пожарных автомобилей к источнику наружного противопожарного водоснабжения (пожарному резервуару в районе спортивного зала).

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского, Куйбышевского, Баятинского и Спас-Деменского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области (Заместитель главного государственного инспектора Кировского, Куйбышевского, Баятинского и Спас-Деменского районов Калужской области по пожарному надзору) Курсаков Дмитрий Михайлович



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3DD1538EBF95F56C1ADE5F001E439D97
Владелец: Курсаков Дмитрий Михайлович
Действителен с 31.05.2023 по 23.08.2024

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Курсаков Дмитрий Михайлович - Заместитель начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского, Куйбышевского, Баятинского и Спас-Деменского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области (Заместитель главного государственного инспектора Кировского, Куйбышевского, Баятинского и Спас-Деменского районов Калужской области по пожарному надзору) телефон: +74845652730, E-mail: ond-40-11@40.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале